



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2023B01A06962

委托单位: 湖北美圣雅恒新材料科技有限公司

样品名称: 水性界面剂

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B01A06962



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01A06962

第 1 页 共 2 页

样品名称	水性界面剂	检测类别	委托检测
委托单位	湖北美圣雅恒新材料科技有限公司	商 标	美圣雅恒
生产单位	湖北美圣雅恒新材料科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 12 月 26 日	样品数量	1kg
生产日期 /批号	2023 年 12 月 20 日	型号规格	20kg
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2023 年 12 月 28 日
判定依据	GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》		
检测项目	游离甲醛含量		
检测结论	<p>*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 GB 50325-2020 中水性处理剂 3.5.1 的技术要求。检测结果详见数据页。*</p> <p>签发日期: 2024 年 01 月 03 日 (检测专用章)</p> 		
附注:	(此处空白)		

批 准: 徐 平


审 核: 李 曼 编 制: 林 俊 英

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号：WT2023B01A06962

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 水性处理剂 3.5.1	检测结果	单项结论	检测依据
1	游离甲醛含量/ (mg/kg)	≤100	未检出	符合	GB 50325-2020 3.5.2 GB/T 23993-2009
(以下空白)					
					
备注： 1、检测地点：管庄。 2、未检出说明：游离甲醛<5mg/kg。					

—————本报告结束—————

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里1号 电话：010-51167681 邮编：100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>